

# 大切なもの、大切な情報を守るために

## 耐火金庫


### 耐火性能

火災による災害から大切なものを守る耐火性に優れた金庫です。ただし防盜性能については、盜難を目的とした工具等による破壊には耐えられません。

耐火性能は、JIS(日本産業規格)の耐火性能試験規格に基づいて表示しています。

### 耐火性能試験規格

耐火試験には加熱試験と金庫の床抜け落ちを想定した急加熱・衝撃落下併用試験があります。



### 標準加熱試験

#### 【試験方法】

金庫を炉内で規定時間加熱し、加熱後は炉を密閉状態のまま放冷する

#### 【合格基準】

- 一般紙用の場合

加熱後も含め、内部温度が177°C以下、また中に入れた新聞が判読できること

### 急加熱・衝撃落下併用試験

#### 【試験方法】

急加熱を行った後、9.1mの高さから落下させるさらに金庫を規定時間加熱する

#### 【合格基準】

- 金庫の破裂が起こらないこと
- 施錠できていること
- 中に入れた新聞が判読できること

### 耐破壊性能試験規格(TS-15)

金庫破りの多くは特定の工具を使った「扉のこじ開け」によるものです。TS-15はこの破壊行為に対する防盜性能の評価基準を決めたものです。

#### 【使用工具】

TL試験で使用する工具のうち、電動工具および数種類の工具を除いた工具で試験実施

#### 【試験方法】

B系列またはA、B系列の試験を行う  
A系列: 施錠機構への攻撃  
B系列: 扉およびカンヌキへの攻撃(扉のこじあけ)

#### 【合格基準】

開扉または扉の取り外しが無いこと  
(試験は耐火金庫JIS S 1037:2006耐破壊性能試験による)

## 耐火金庫の耐用年数は製造後20年です。

耐火金庫はJIS規格耐火性能を備えています。製造後20年を超えてのご使用は耐火性能が低下し、火災時に収容物の変質、または焼失のおそれがありますので、必ず新品と交換されるようおすすめします。

日セフ連(日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会)では金庫の種類や特徴、使い方、収容物に対する事項などが表示されたシールを扉裏に貼ることで、ご使用になられる方に注意を促しています。

### ■耐火金庫シール

#### この金庫は耐火金庫です

耐火性能の一定基準を満たすものであり、工具等の破壊には耐えられません。火災や盗難による収容物の損害を補償するものではありません。

耐火性能の有効耐用年数 **20年**

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。



### ■耐火金庫シール

#### この金庫は耐火金庫です

耐火性能や防盜性能の一定基準を満たしております。ただし火災や盗難による収容物の損害を補償するものではありません。

【防盜試験規格TS-15認定品】

耐火性能の有効耐用年数 **20年**

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。



※TS-15認定品

### ■収容物シール

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など…火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので、十分ご注意ください。

※耐火金庫(一般紙用)の注意シールです。



**日セフ連**  
日本セーフ・ファニチュア  
協同組合連合会

## JIS認証製品とは **JIS認証製品** **非JIS認証製品**

第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。

耐火試験だけでなく、下記のすべての項目に対して十分な管理体制下で生産され、認証機関に適合と認められた製品だけがJIS(認証)製品としてマークが付与されます。

非JIS認証製品は製品テストとしてJISの試験は合格していますが、JIS認証制度での登録はしていない製品です。

### ■品質管理の実施状況

#### ●品質システム

- 製品の品質、検査および保管
  - 安定性試験
  - 扉繰り返し試験
  - 耐火試験(標準、衝撃落下)<sup>\*1</sup>
  - 耐破壊性試験<sup>\*2</sup>
  - 基本品質性能試験(塗膜、メッキ)

#### ●検査設備の管理

#### ●外注管理

#### ●苦情処理

#### ●品質管理責任者の資格

#### ●原材料の品質、検査および保管

#### ●工程ごとの管理項目および管理方法

#### ●製造設備または加工設備の管理

### ■マークについて 本カタログで表示している性能を示すマーク

#### ●JIS耐火性能試験合格品(一般紙用)<sup>\*1</sup>

- 一般紙用 1時間 耐火性能試験合格品
- 一般紙用 急加熱・衝撃落下併用性能試験合格品
- 一般紙用 2時間 耐火性能試験合格品

#### ●警報装置付(アラーム付)

- 衝撃を加えたり動かしたりすると、警報音を出すもの

#### ●耐破壊性能試験合格品(耐火金庫)<sup>\*2</sup>

- TS-15試験合格品
- 防盜(耐破壊性能)試験合格品

上記の「品質管理の実施状況」と「マークについて」で示されている\*1、\*2の試験はそれぞれ同様の試験です。